


Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о
предостережении в едином реестре контрольных
(надзорных) мероприятий, ПМ
№ 86230061000207046925 от 31.07.2023, QR-код



МЧС РОССИИ

Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

628011, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул.
Студенческая, 5А, тел.8 (3467) 35-18-02, E-mail: gochshm@86.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

628011, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул.
Студенческая, 5А, тел.8 (3467) 35-18-39, E-mail: gpnugps@86.mchs.gov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по Сургутскому району)

628414, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Крылова, 40,
тел. 8(3462) 22-50-42, E-mail: ondsr@86.mchs.gov.ru

(место вынесения предостережения)

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований

от «31» июля 2023 г. № 70

1. МБОУ «Федоровская СОШ №5» ИНН: 8617014801

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации
(в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении:

Федерального государственного пожарного надзора, проводимого на основании
Федерального закона от 11.08.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации»:

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в
соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального
государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

по итогам проведения профилактического визита на объекте защиты – здание
школы, расположенной по адресу: Сургутский район, п.г.т. Федоровский,
ул. Строителей 25, эксплуатируемого МБОУ «Федоровская СОШ №5» установлены
признаки нарушения обязательных требований:

1) В месте установки приемно-контрольного прибора пожарного не размещена
информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной
защиты;

2) Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объекте
защиты не исправна. По факту при сработке системы пожарной сигнализации
на приемно-контрольном приборе отображается сигнал «пожар», а система оповещения
не срабатывает.

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее
должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут
привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести к нарушениям следующих
обязательных требований:

1) нарушение п. 10 Правил противопожарного режима в Российской Федерации,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020
№ 1479;

2) нарушение п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

о недопустимости нарушений обязательных требований и предлагаю:

1) Рассмотреть данное предостережение.


2) В срок **до 01.09.2023** принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований пожарной безопасности на объекте защиты - здание школы, расположенной по адресу: Сургутский район, ул. Строителей 25, эксплуатируемого МБОУ «Федоровская СОШ №5»

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов)

5. В соответствии с частью 4 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном Положением «О федеральном государственном пожарном надзоре», утвержденным постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290.

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Старший инженер отделения госпожнадзора
отдела надзорной деятельности и
профилактической работы (по Сургутскому району)
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России
по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре



М.А. Клементьев

Клементьев Михаил Александрович, старший инженер отделения госпожнадзора отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по Сургутскому району) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, тел. 8(3462) 22-50-42, электронный адрес: ondsr@86.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении решения в электронном виде, в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале: _____

(адрес электронной почты)

«___» _____ 20__ года, «___» часов «___» минут _____ (_____)

(подпись)

Телефон доверия: (3467) 39-77-77